台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市士林區芝山國民小學
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NPD25503051001~006
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：台北市士林區德行東路285號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年05月12日12時06分
至：114年05月12日12時16分
收樣時間：114年05月12日17時32分
報告日期：114年05月16日
報告編號：NPD25503051001
聯 絡 人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25503051001 (NO8 忠孝 2F 會計室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25503051002 (NO6 忠孝 2F 輔導室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25503051003 (NO25 信義 2F 西樓梯口前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25503051004 (NO26 信義 3F 西樓梯口前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25503051005 (NO21 仁愛 3F 東樓梯口前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25503051006 (NO5 忠孝 1F 特教班)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備 註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市士林區芝山國民小學附設幼兒園
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NPD25503052001~009
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：台北市士林區德行東路285號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年05月12日12時20分
至：114年05月12日13時04分
收樣時間：114年05月12日17時32分
報告日期：114年05月16日
報告編號：NPD25503052001
聯 絡 人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25503052001 (NO17 仁愛 1F 幼辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25503052002 (NO29 和平 1F 月亮班)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25503052003 (NO24 信義 1F 芽芽班)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25503052004 (NO23 信義 1F 幼特班)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25503052005 (NO16 仁愛 1F 星星班)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25503052006 (NO14 仁愛 1F 白雲班)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25503052007 (NO15 仁愛 1F 彩虹班)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25503052008 (NO13 仁愛 1F 藍天班)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25503052009 (NO12 仁愛 1F 太陽班)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
檢驗室主管：葉峻榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。